

**Betriebskostenberechnung**

**1. Energiekosten**

**Eingangswerte Belüftung**

Durchschnittliche Betriebsbedingungen:

Abwassertemperatur: 15 °C  
 Spitzenfaktoren: fN = 1, fC = 1  
 Sauerstoffübergang im Betrieb: 18 gO2/(m³\*m)

**Eingangswerte Pumpwerke**

Energiebedarf für die Abwasserförderung:

$$E = (r * g * H * Q * 24 * 365) / (e * 3,6)$$

ρ	Dichte	kg/m³
g	Erdbeschleunigung	m/s²
H	Förderhöhe inkl. Verluste	m
Q	Mittlere Fördermenge	m³/h
E	Energiebedarf	kWh/a
ε	Anlagenwirkungsgrad	%

Angenommene Regenhäufigkeit für den Mischwasserzufluss: 0,3

	Anlagenwir- kungsgrad	Förderhöhe	mittlere Fördermenge	Stromverbrauch
<b>Zulaufpumpwerk</b>				
Schneckenpumpe (2 Stück)	65%	6,1 m	61,2 m³/h	27.420 kWh/a
<b>Mischwasserpumpwerk</b>				
kreiselpumpe 1+1	1	22,00 kW	4 h/d	32.120 kWh/a
<b>Überschussschlamm</b>				
Kreiselpumpe	60%	2 m	1,02 m³/h	81 kWh/a

**Sonstige Aggregate**

	Anzahl	Leistung	Laufzeit	Stromverbrauch
<b>Mechanische Reinigungsstufe</b>				
Feinrechen	1	1,10 kW	4 h/d	1.606 kWh/a
Rechengutwaschpresse	1	3,00 kW	4 h/d	4.380 kWh/a
Sandfangräumer	1	0,50 kW	4 h/d	730 kWh/a
Sandfangverdichter	1	0,75 kW	24 h/d	6.570 kWh/a
Fettfangräumer	1	0,25 kW	4 h/d	365 kWh/a
<b>Biologische Stufe</b>				
Gebälse	2	18,50 kW	10,1 h/d	136.401 kWh/a
Elektroregelschieber	2	0,25 kW	2 h/d	365 kWh/a
Dekanter	2	0,55 kW	2 h/d	803 kWh/a
Regulierschieber	1	0,25 kW	24 h/d	2.190 kWh/a
Rührwerk	2	3,00 kW	12 h/d	26.280 kWh/a
<b>Schlammstapel</b>				
Rührwerk	1	5,50 kW	1 h/d	2.008 kWh/a
Trübwasserpumpe	1	2,00 kW	1 h/d	730 kWh/a

Jährlicher Gesamtstromverbrauch: **214.628 kWh/a**  
 Spezifische Stromkosten: 0,2 Euro/kWh

**KA Eistal - West**

Jährliche Stromkosten:

**42.925,63 Euro/a****2. Entsorgung****Rechengutanfall**

Spezifischer Rechengutanfall:

12 l/(E\*a)

Jährlicher Rechengutanfall:

50,76 m<sup>3</sup>/aSpezifische Entsorgungskosten: (1.000 kg/m<sup>3</sup>, 75 % Wasser)

150 Euro/to

Jährliche Entsorgungskosten:

7.614,00 Euro/a

**Sandanfall**

Spezifischer Sandanfall:

12 l/(E\*a)

Jährlicher Sandanfall:

(7,8 kg/(E\*a))

50,76 m<sup>3</sup>/aSpezifische Entsorgungskosten: (1800 kg/m<sup>3</sup>, 50 % Wasser, 9 kg/(E\*a))

75 Euro/to

Jährliche Entsorgungskosten: (9 kg/(E\*a) \* 2500/1000 \* 75 Euro/to)

1.980,00 Euro/a

**Fettanfall**

Spezifischer Fettanfall:

6 l/(E\*a)

Jährlicher Fettanfall:

25,38 m<sup>3</sup>/a

Spezifische Entsorgungskosten:

150 Euro/to

Jährliche Entsorgungskosten:

3.807,00 Euro/a

**Schlammwässerung**

statische Eindickung auf:

30 kg/m<sup>3</sup>

Jährlicher Überschussschlammanfall:

101.137,85 kg/a

Jahresmenge eingedickter Schlamm:

3.371,26 m<sup>3</sup>/a

Spezifische Entwässerungskosten:

7 Euro/m<sup>3</sup>

Jährliche Kosten:

23.598,83 Euro/a

**Schlamm Entsorgung**

Trockensubstanzgehalt entwässert:

230 kg/m<sup>3</sup>

Jährlicher Überschussschlammanfall:

101.137,85 kg/a

Jahresmenge entwässerter Schlamm:

439,73 m<sup>3</sup>/a

spez. Schlammgewicht

1,1 t/m<sup>3</sup>

Spezifische Entsorgungskosten:

40 Euro/m<sup>3</sup>

Jährliche Entsorgungskosten:

17.589,19 Euro/a

**Gesamte jährliche Schlamm Entsorgungskosten:****54.589,02 Euro/a****3. Phosphatfällung**

jährlicher Fällmittelverbrauch:

56,80 kg/d

Spezifische Fällmittelkosten:

150 Euro/t

**Jährliche Fällmittelkosten:****3.109,80 Euro/a****4. Personalkosten**

Jahreskosten je Arbeitskraft:

53.000,00 Euro/Person

Anzahl der Arbeitskräfte:

1 Personen

Tägliche Arbeitszeit je Person:

4 h/d

**Jährliche Personalkosten:****26.500,00 Euro/a**

**KA Eistal - West****5. Zusammenstellung**

Energiekosten:	42.925,63	Euro/a
Schlamm Entsorgung:	54.589,02	Euro/a
Fällmittelkosten:	3.109,80	Euro/a
Personalkosten:	26.500,00	Euro/a
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>127.124,46</b>	<b>Euro/a</b>
Spezifische Betriebskosten:	30,05	Euro/E/a